巴宜区觉木街道林芝市立辉商贸有限公司“1·21”一般高处坠落事
报告

林芝市应急管理局 2026年07月07日 09时32分 来源：林芝市应急管理局执法科

搜索
写信
入口

2026年1月21日10时24分许，西藏自治区林芝市巴宜区觉木街道林芝市济民医院有限公司装修现
故，造成1人死亡。经巴宜区事故调查组认定该起事故为一般生产安全责任事故。巴宜区人民政府批
道林芝市立辉商贸有限公司“1·21”一般高处坠落事故调查报告》认定林芝市济民医院有限公司（
责人吴朝辉对事故负有责任。2026年3月25日林芝市应急管理局立案调查，经调查：

林芝市济民医院有限公司在落实企业安全生产主体责任中存在：1、将装修项目发包给不具有相应室内装
市立辉商贸有限公司；2、现场安全监督检查不到位，未及时发现存在的安全隐患并督促整改，例如：在明
护措施仅拉设警戒线、防护措施不到位的情况下，未能有效督促承包方设置有效的临边防护设施，导致事故
在。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生
一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条
急管理行政处罚裁量权基准（2024版）》裁量细则第95条B档的规定，对林芝市济民医院有限公司处以人民
写：伍拾壹万元整）罚款的行政处罚。

主要负责人吴朝辉未督促、全面检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；例如：该医
临边防护措施仅拉设警戒线、防护措施不到位的安全隐患持续存在。违反了《中华人民共和国安全生产法》
五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，处吴朝辉上一年年收入百分
共计人民币78848元（柒万捌仟捌佰肆拾捌元整）罚款的行政处罚。

行政处罚公开信息表

案件名称	单位（个人）	统一社会信用代码	法定代	处罚决定书	违法行为	处罚依据	行政处罚决定	处罚时间	处罚

			表人						机关
林芝市立辉商贸有限公司“1·21”一般生产安全事故案	林芝市济民医院有限公司	91540400MA6T3BWE9M	李松波	（林市）应急罚〔2026〕02-1号	林芝市济民医院有限公司在落实企业安全生产主体责任中存在:1、将装修项目发包给不具有相应室内装修资质的林芝市立辉商贸有限公司；2、现场安全监督检查不到位，未及时发现存在的安全隐患并督促整改，例如：在明知二楼临边防护措施仅拉设警戒线、防护措施不到位的情况下，未能有效督促承包方设置有效的临边防护设施，导致事故隐患持续存在。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项和《应急管理行政处罚裁量权基准（2024版）》裁量细则第95条B档的规定。	对林芝市济民医院有限公司处以人民币51万元（大写:伍拾壹万元整）罚款的行政处罚。	2026年7月6日	林芝市应急管理
林芝市立辉商贸有限公司“1·21”一般生产	吴朝辉			（林市）应急罚〔2026〕02-2号	主要负责人吴朝辉未督促、全面检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；例如：该医院施工现场二楼临边防护措施仅拉设	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定。	处吴朝辉上一年年收入百分之四十的罚款，共计人民币	2026年7月6日	林芝市应急管理局

搜索
写信入口

安全事故案					警戒线、防护措施不到位的安全隐患持续存在。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。		78848元（柒万捌仟捌佰肆拾捌元整）罚款的行政处罚。		

责