政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
政策文件 +
法定主动公开内容 +
政府信息公开年报 +
政府信息公开目录
依申请公开

广西钜星建设工程有限公司 九圩中心小学学生宿舍建筑工地“9•11”建筑施工高空物体打击事故调查报告

发布日期： 2021-11-10 15:15

2021年9月11日上午约8时20分，广西钜星建设工程公司在金城江区九圩中心小学在建学生宿舍楼施工过程中，发生一起高空物体打击生产安全事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，金城江区人民政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》（第三次修正版）和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，及时成立了由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区教育局、区总工会、区人力资源和社会保障局、九圩派出所、九圩镇人民政府等相关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作。调查组通过现场勘查、查阅资料、人员询问及取证分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

广西钜星建设工程有限公司，成立日期:2013年12月26日；经营住所：防城港市港口区西湾广场北侧阳光海岸蔚蓝假日一组团联排宿舍60栋60-A号房，营业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：莫**。经营范围：建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；电力工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、事故工程项目基本情况

工程项目名称：金城江区九圩镇中心小学学生宿舍楼。工程建设单位：河池市金城江区教育局，工程施工单位：广西钜星建设工程有限公司，工程项目经理：**，安全员潘*。工程监理单位：

广西同泽工程项目管理股份有限公司，项目总监汤**。2020年7月8日，河池市金城江区教育局与广西钜星建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工程承包内容：经审查合格备案施工图范围内的施工内容，详见工程量清单。劳务作业地点：河池市金城江区九圩镇中心小学内。工程合同价¥2480945.01元。该工程于2021年1月开工，目前工程主体施工基本完毕。

三、事故发生经过及救援情况

2021年9月11日上午8时20分左右，韦**在九圩镇中心小学学生宿舍楼工地一楼物料提升机前装料，物料提升机在运行至5楼时装有火砖的斗车倾斜挪移，斗车内火砖部分倒出，其中一块掉出提升

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报