CONSECUTIVO 481345



ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA

0000	Fecha	2022-12-29 13:08	\triangleleft	Dirigido a	2022-12-29 13:08
	Empresa	2022-12-29 13:08	\bowtie	Copia a	2022-12-29 13:08
()	Sistema	Vapore	\bowtie	Copia a	2022-12-29 13:08

SUBSISTEMA TRES

	Punto de Muestreo 2	Punto de Muestreo 1	Rango de control
рН	5	5	Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MAX - 12
ALK FENOL, ppm CaCO3	35	35	Punto de Muestreo 2: MAX - 56 Punto de Muestreo 1: MIN - 23
ALK TOTAL, ppm CaCC	3 15	15	Punto de Muestreo 2: MIN - 33 Punto de Muestreo 1: MAX - 25
ALK OH, ppm CaCO3	20	20	Punto de Muestreo 2: MAX - 67 Punto de Muestreo 1: ENT - 12,56
Dureza total, ppm	50	50	Punto de Muestreo 2: MAX - 67 Punto de Muestreo 1: MAX - 23
Sílice, ppm SiO2	390	390	Punto de Muestreo 2: MIN - 66 Punto de Muestreo 1: MIN - 35
Conductividad, us/cm	35	35	Punto de Muestreo 1: MAX - 67 Punto de Muestreo 2: MIN - 56
S.T.D, ppm	2200	200	Punto de Muestreo 2: MAX - 77 Punto de Muestreo 1: MIN - 45
Polímero, ppm	25	25	Punto de Muestreo 2: MIN - 56 Punto de Muestreo 1: MAX - 34
Fosfatos, ppm PO4	25	25	Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MIN - 23
Sulfitos, ppm SO3	270	270	Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MAX - 34
Hierro total, ppm	20	20	Punto de Muestreo 2: MIN - 56 Punto de Muestreo 1: ENT - 67,12
Cloruros, ppm Cl	170	170	Punto de Muestreo 1: MAX - 45 Punto de Muestreo 2: MAX - 45



Punto de Muestreo 2





Temperatura	5	5	Punto de Muestreo 2: MAX - 50 Punto de Muestreo 1: MAX - 50
Ind. Ryznar	14.083358334541	14.083358334541	Punto de Muestreo 2: - Punto de Muestreo 1: -

Punto de Muestreo 2 chart\b23b0e79-1d02-4584abad-f1e40c959aa8.png Punto de Muestreo 1 chart\a2469f5d-163c-4abdb1ed-16b1c3b19cad.png

SUBSISTEMA CUARTRO





Punto de Muestreo 2

Rango de control

		Kange as semisi
рН	5	Punto de Muestreo 2: MAX - 45
ALK FENOL, ppm CaCO3	35	Punto de Muestreo 2: MAX - 56
ALK TOTAL, ppm CaCO3	15	Punto de Muestreo 2: MIN - 33
ALK OH, ppm CaCO3	20	Punto de Muestreo 2: MAX - 67
Dureza total, ppm	50	Punto de Muestreo 2: MAX - 67
Sílice, ppm SiO2	390	Punto de Muestreo 2: MIN - 66
Conductividad, us/cm	35	Punto de Muestreo 2: MIN - 56
S.T.D, ppm	200	Punto de Muestreo 2: MAX - 77
Polímero, ppm	25	Punto de Muestreo 2: MIN - 56
Fosfatos, ppm PO4	25	Punto de Muestreo 2: MAX - 45
Sulfitos, ppm SO3	270	Punto de Muestreo 2: MAX - 45
Hierro total, ppm	20	Punto de Muestreo 2: MIN - 56
Cloruros, ppm Cl	1870	Punto de Muestreo 2: MAX - 45
Temperatura	5	Punto de Muestreo 2: MAX - 50
Ind. Ryznar	14.083358334541	Punto de Muestreo 2: -
Punto do Munetros	2	

Punto de Muestreo 2 chart\fee3abfd-1377-4372-81bfb696cdaf6a81.png





Recomendaciones

