

IAP - 23. hét - Gyakorlat

Cél

Frekvenciaváltós hajtás megelőző karbantartási ellenőrzőlistájának elkészítése és alkalmazása.

Eszközök

- Oktató frekvenciaváltó vagy üzemen kívüli demonstrációs készülék
- Gyártói kézikönyv
- Karbantartási adatlap
- Szükség szerint biztonságos mérőeszközök

1. Külső szemrevételezés

Ellenőrizd a szennyeződést, szellőzőnyílásokat, mechanikai sérülést, kábeleket és környezetet.

2. Hűtés

Azonosítsd a hűtőlevegő útját és a ventilátort. Jegyezd fel, milyen körülmény akadályozhatja a hűtést.

3. Üzemi adatok

Olvasd ki vagy szimuláld a motoráramot, kimeneti frekvenciát, üzemórát, hőmérsékleti adatot és hibatörténetet, ha elérhető.

4. Trendtábla

Készíts három időpontra mintatáblázatot motoráram, hőmérséklet és hibaszám adatokkal. Jelöld, mely változás igényelne vizsgálatot.

5. Karbantartási lap

Készíts ellenőrzőlistát: környezet, hűtés, ventilátor, csatlakozások, kábelek, motor, üzemi adatok, hibatörténet.

6. Intézkedési szintek

Jelöld az ellenőrzéseket három kategóriával: rendben; megfigyelendő; beavatkozást igényel.

Biztonság

Belső ellenőrzést csak szakszerű feszültségmentesítés, a DC-kör kisülési idejének kivárása és a feszültségmentesség ellenőrzése után szabad végezni.

IAP kihívás

Készíts egy egyoldalas, nyomtatható VFD-karbantartási ellenőrzőlapot, amelyet az üzemeltető és a karbantartó közösen használhat.