

PLC alapismeretek - 16. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Hibakezelés és biztonságos újraindítás • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Interlock feltételek, hibamemória, RESET és ellenőrzött újraindítás gyakorlati megvalósítása.

1. I/O és memória kiosztás

Jel	Cím / memória	Szerep
START		
STOP		
Vészleállító		
RESET		
Túlterhelés		
Ajtó zárva		
Hibamemória		
Motor		

2. Interlock próba

Vizsgálat	Motor indulhat?
Ajtó nyitva	
Vészleállító aktív	
Túlterhelés aktív	
Minden feltétel rendben + START	

3. Hibamemória

Aktiválj túlterhelési hibát. A hiba megszűnése után figyeld meg, hogy a hibamemória megmarad-e RESET-ig.

Megfigyelés:

PLC alapismeretek - 16. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Kompresszor mini projekt

4. Biztonságos újraindítás

Lépés	Ellenőrzés
1. Hiba / áramszünet	Gép leáll
2. Hiba oka megszűnt	Automatikus indulás NEM történik
3. RESET	Hibamemória törölhető
4. Új START	Gép indítható

5. Alarm lista teszt

Hiba	Elvárt kód	Megfigyelt kód
Vészleállító	A001	
Motor túlterhelés	A002	
Érzékelő hiba	A003	
Alacsony nyomás	A004	
Ajtó nyitva	A005	

6. Mini projekt - kompresszor

Tervezd meg a kompresszor vezérlését hibamemóriával, RESET funkcióval és biztonságos újraindítással. Készíts állapotdiagramot és PLC logikai vázlatot.

Állapotok / logikai vázlat:

7. Mérnöki ellenőrzés

Bizonyítsd próbával, hogy a gép hiba vagy áramszünet után nem indul el automatikusan.
