

PLC alapismeretek - 19. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Alarm és naplózás • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Riasztási prioritások, ACK, eseménynapló és adatnaplózás gyakorlati megtervezése HMI-környezetben.

1. Kompresszor alarm lista

Hiba / esemény	Prioritás	Alarm bit
Alacsony nyomás	Warning	
Motor túlterhelés	Fault	
Vészleállítás	Critical	
Szűrőcsere esedékes	Warning	
Érzékelőhiba	Fault	

2. ACK vizsgálata

Aktiválj egy hibát, majd nyugtázd ACK paranccsal. Figyeld meg külön a riasztás nyugtázott állapotát és a hiba tényleges fennállását.

Állapot	Megfigyelés
Hiba aktív, ACK előtt	
ACK után, hiba továbbra is aktív	
Hiba oka megszűnt	

3. Event Log

Generálj legalább öt eseményt: START, STOP, üzemmódváltás, hiba és RESET. Jegyezd fel az időbélyegeket.

Idő	Esemény

PLC alapismeretek - 19. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Data Logging és HMI alarm képernyő

4. Data Logging

Válassz legalább négy folyamatadatot a kompresszorhoz, és határozd meg a naplózás célját.

Folyamatadat	Miért naplózzuk?
Nyomás	
Hőmérséklet	
Motoráram	
Üzemóra / ciklusszám	

5. HMI alarm képernyőterv

A képernyő tartalmazzon aktív riasztáslistát, időbélyeget, prioritást, ACK gombot és eseménynapló megnyitását.

6. Hibakeresési esettanulmány

A017 - Palack érzékelő késedelmes jel. Írd le, hogyan használnád az alarmot, az Event Logot és a trendeket a hiba okának megtalálásához!

7. Mérnöki ellenőrzés

Magyarázd el: miért nem ugyanaz a riasztás ACK nyugtázása és a hiba tényleges megszűntetése?
