

29. hét - Feladatlapon

Prediktív karbantartás és mesterséges intelligencia • IAP

Feladat célja: állapotadatokból karbantartási következtetések megfogalmazása úgy, hogy különválaszd a mérést, a trendet és az előrejelzést.

1. Sorold be!

- Meghibásodás után motorcsere.
- Csapágyellenőrzés minden 4000 üzemóra után.
- Rezgéshatár elérésekor ellenőrzés.
- Többhetes rezgés- és hőmérsékletrendből karbantartási javaslat.

2. Adatlista

Írj legalább 6 mérhető vagy számítható állapotjellemzőt egy frekvenciaváltós villanymotorhoz.

3. Trendértelmezés

Azonos terhelés mellett a motoráram alig változik, de a csapágyhőmérséklet és a rezgés lassan nő. Írj három lehetséges következő vizsgálati lépést.

4. PLC vagy AI?

Írd le, melyik feladatot bízna a PLC-re és melyiket elemző rendszerre: vészleállítás, motoráram naplózása, több hónapos trend elemzése, anomáliajelzés, kontaktor vezérlése.

5. Kritikus gondolkodás

Miért veszélyes egy AI-javaslatot mérésellenőrzés és helyszíni vizsgálat nélkül biztos hibadiagnózisnak tekinteni?

Leadandó: besorolás + 6 adat + trendértékelés + PLC/AI feladatmegosztás.