

IAP - Épületvillamosság 2. • 11. hét

Jelenléti gyakorlat - Süllyesztett alapszerelés

Feladat: Készíts oktatófalon vagy gyakorlótáblán egy kapcsoló, egy csatlakozóaljzat és egy kötési pont süllyesztett alapszerelésének megfelelő modelljét védőcsővezéssel és vezetékbehúzással.

1. oldal - Tervezés és előkészítés

A) Készíts nyomvonalvázlatot, jelöld a szerelvény- és kötési pontokat. (6 pont)

B) Anyagjegyzék: dobozok, védőcső, vezetékek, rögzítőanyagok, segédanyagok. (4 pont)

2. oldal - Kivitelezés

C) Dobozok helyének pontos kitűzése és beállítása. (6 pont)

D) Védőcső szakszerű darabolása, hajlítása, rögzítése és dobozba vezetése. (8 pont)

E) Átjárhatóság ellenőrzése és vezetékbehúzás sérülés nélkül. (6 pont)

Oktatói megjegyzés:

3. oldal - Ellenőrzés és értékelés

F) Minőségellenőrzés: nyomvonal, rögzítés, dobozsík, csővégek, vezetékkazonosítás. (6 pont)

G) Munkavédelem, rend és szerszámhasználat. (4 pont)

Értékelés

Tervezés	10 pont
Kivitelezés	20 pont
Ellenőrzés és munkavédelem	10 pont
Összesen	40 pont

Elért pont: _____ / 40 Érdemjegy: _____ Oktató: _____