

15. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Alapvédelem: szigetelés, burkolatok, elkerítések és hozzáférés elleni védelem

Gyakorlati feladat

Cél: az alapvédelmi megoldások felismerése és szemrevételezéses ellenőrzése feszültségmentes oktatási környezetben.

1. Berendezések vizsgálata

Oktatói felügyelet mellett válasszatok ki 4-5 feszültségmentes villamos eszközt vagy szerelvényt. Azonosítsátok rajtuk az alapszigetelést, burkolatot, fedelet és egyéb hozzáférést korlátozó megoldásokat.

2. Hibafelismerés

Készítsetek listát arról, milyen sérülések tennék az adott eszközt veszélyessé: repedés, hiányzó fedél, kilátszó vezetőőr, laza burkolat, nem megfelelő tömszelence vagy nyitott kapocs.

3. IP-jelölések keresése

Keressetek IP-jelölést legalább három berendezésen. Jegyezzétek fel a jelölést, a berendezés alkalmazási helyét, majd beszéljétek meg, miért lehet szükség az adott védettségre.

4. Dokumentálás

Készítsetek táblázatot: berendezés - alapvédelmi megoldás - észlelt kockázat - szükséges intézkedés. Feszültség alatt álló berendezést nem bontunk meg.

Értékelés

Alapvédelmi megoldások helyes felismerése • IP-jelölések értelmezésének alapjai • hibák felismerése • szakszerű dokumentálás • biztonságos munkavégzés.