

IAP - Villamos berendezések - 34. hét

Gyakorlat - karbantartási stratégia kiválasztása

Kiindulási helyzet

Egy üzemben három azonos ventilátoros hajtás működik. Az egyik tartalék jellegű, a második folyamatos technológiai üzemű, a harmadik meghibásodása az egész termelést leállítja.

Gyakorlati feladat

1. Sorold kockázati sorrendbe a három hajtást. 2. Mindegyikhez válassz karbantartási stratégiát. 3. Adj meg legalább öt figyelendő adatot. 4. Határozz meg két figyelmeztetési szabályt. 5. Írd le, milyen mentéseket és pótalkatrészeket tartanál készenlétben.

IAP-kihívás

Egy 12 éves PLC hibátlanul működik, de a típust már nem gyártják, a programozószoftver csak egy régi laptopon fut, és nincs raktári tartalék PLC. A termelésvezető szerint: „Amíg működik, ne nyúljunk hozzá.” Készíts műszaki kockázatelemzést és legalább hatlépéses korszerűsítési tervet.