

CAD projekt - PLC-szekrény finomítása - Feladatlap

14. hét • Elrendezés, kábelmenedzsment, karbantarthatóság

1. Feladat - Elrendezési ellenőrzés

Tervezési szempont	Megoldás / megjegyzés
DIN-sínek optimális helye	
Kábelcsatornák nyomvonala	
Vezérlő- és teljesítménykábelek elkülönítése	
Szellőzés / hőelvezetés	
Szervizhely	
Tartalék hely	

2. Feladat - Kábelmenedzsment

Írd le, milyen szempontok alapján választanád meg a kábelcsatornák helyét és méretét a PLC-szekrényben!

3. Feladat - Hozzáférhetőség

Sorolj fel legalább négy készüléket vagy szerelési pontot, amelyhez karbantartáskor könnyen hozzá kell férni!

4. Feladat - Ipari hibakeresés

Egy kábelcsatorna akadályozná a frekvenciaváltó hűtését. Milyen módosításokat végeznél a terven, és mit ellenőriznél utána?

5. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A tartalék hely későbbi bővítésnél hasznos.		
A kábelcsatorna helye nem befolyásolja a hűtést.		
A belső elrendezés befolyásolja a hibakeresés idejét.		
A CAD csak a gyártás után használható ellenőrzésre.		