

CAD projekt - PLC-szekrény finomítása - Gyakorlat

14. hét • Kábelmenedzsment és karbantarthatóság

Gyakorlati cél

Fejleszd tovább a 13. héten elkészített PLC-szekrény szerelőlapját. A cél az áttekinthető készülékelrendezés, megfelelő kábelmenedzsment és jó karbantarthatóság.

1. Készülékelrendezés

Elem	Ellenőrizve
DIN-sínek optimális helyen	☐
PLC hozzáférhető	☐
Tápegység hozzáférhető	☐
Sorkapcsok hozzáférhetők	☐
Megszakítók hozzáférhetők	☐

2. Kábelcsatornák

Ellenőrzési pont	Megfelel
Nyomvonal logikus	☐
Méret megfelelő	☐
Vezérlő- és teljesítménykábelek elkülöníthetők	☐
Készülékek csatlakozásai elérhetők	☐

3. Hőelvezetés és szerviz

Szempont	Megfelel
Szellőzés biztosított	☐
Hőtermelő készülékek körül van hely	☐
Szerviz- és szerelési hely biztosított	☐
Tartalék hely maradt bővítéshez	☐

4. CAD ellenőrzés

Vizsgáld meg a modellt ütközés, hozzáférhetőség és kábelút szempontjából. Ha szükséges, módosítsd a kábelcsatornák vagy készülékek helyét.

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Tudatosan tervezem a készülékelrendezést.	☐	☐
Figyelek a kábelmenedzsmentre.	☐	☐
Figyelek a hőelvezetésre és szervizhelyre.	☐	☐
CAD-ben ellenőrzöm és javítom az elrendezést.	☐	☐