

Kismegszakító-vadászat - Gyakorlat

26. hét • Feliratok, elosztótábla és biztonság

Biztonsági belépő

Az elosztótábla burkolatát ne bontsd meg, vezetéket és csupasz fémrészt ne érints. Csak a kívülről biztonságosan látható feliratokat figyeld meg. Ismeretlen vagy sérült berendezéshez ne nyúlj; jelezd oktatónak vagy jogosult szakembernek.

Eszközök

Oktatási kismegszakítók és biztosítók • burkolt demonstrációs elosztó • fényképek • adatlap • számológép • jelölők

1. Kismegszakítók azonosítása

Sorszám	Felirat	Karakterisztika	In (A)	Áramkör / megjegyzés
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2. Készülék-összehasonlítás

Szempont	Kismegszakító	Olvadóbiztosító
Működési elv		
Kioldás utáni teendő		
Állapotjelzés		
Előny / korlát		

3. Elosztótábla külső megfigyelése

Szempont	Megfigyelés
Főkapcsoló vagy fő védelem	
Áramkörök feliratozása	
ÁVK jelenléte és jelölése	
Burkolat és figyelmeztetések	

Villamos biztonság - Gyakorlat

26. hét • Helyzetfelismerés és dokumentálás

4. Helyzetkártyák - mit teszel?

Helyzet	Azonnali biztonsági döntés	Indoklás
A kismegszakító ismételt leold.		
Égett szag érezhető az elosztónál.		
Sérült hosszabbítót találsz.		
Nedves környezetben villamos készülék van.		

5. Otthoni megfigyelési adatlap

Csak kívülről, biztonságosan figyeld meg a lakás elosztótábláját!

Megfigyelési adat	Feljegyzés
Kismegszakítók száma	
Látható névleges áramok	
Áramköri feliratok	
ÁVK látható-e?	
Javítandó feliratozás / rendellenesség	

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a fő villamos veszélyeket.	☐	☐
Leolvasom a kismegszakító alapjelöléseit.	☐	☐
Megkülönböztetem a túlterhelést és a zárlatot.	☐	☐
Biztonságos döntést hozok rendellenességnél.	☐	☐

Szakmai következtetés