

# PE vezető vizsgálata - Gyakorlat

29. hét • Azonosítás és folytonosság

## Biztonsági belépő

A vizsgálatot kizárólag feszültségmentes, hálózatról leválasztott oktatási eszközön végezd. A feszültségmentességet ellenőrizni kell. Hálózati dugaljat, elosztót vagy készüléket engedély nélkül ne bonts meg.

### Eszközök

Feszültségmentes oktatási készülék • dugvilla és dugalj minták • zöld/sárga vezeték • multiméter • jelölések • adatlap • hibakártyák

## 1. Vezetők azonosítása

| Vezető | Szín | Csatlakozási pont | Feladat |
|--------|------|-------------------|---------|
| L      |      |                   |         |
| N      |      |                   |         |
| PE     |      |                   |         |

## 2. Védőérintkezők megfigyelése

| Eszköz             | Védőérintkező helye | Mechanikai állapot | Megjegyzés |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Dugvilla           |                     |                    |            |
| Dugalj             |                     |                    |            |
| Készülékcsatlakozó |                     |                    |            |

## 3. PE-folytonosság mérése

| Mérési pontok                  | Mért R ( $\Omega$ ) | Megfelel? | Következtetés |
|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Dugvilla PE – készülék fémháza |                     |           |               |
| PE kapocs – védőérintkező      |                     |           |               |
| Két fémházi pont között        |                     |           |               |

## 4. Szemrevételezés

| Ellenőrzés                 | Rendben                  | Hiba |
|----------------------------|--------------------------|------|
| Zöld/sárga színjelölés     | <input type="checkbox"/> |      |
| PE csatlakozás stabil      | <input type="checkbox"/> |      |
| Vezeték sértetlen          | <input type="checkbox"/> |      |
| Védőérintkező tiszta és ép | <input type="checkbox"/> |      |

# Földelés és érintésvédelem - Gyakorlat

29. hét • Hibafelismerés és dokumentálás

## 5. Hibakártyák

| Hiba                                   | Veszély | Helyes intézkedés |
|----------------------------------------|---------|-------------------|
| PE vezető megszakadt.                  |         |                   |
| N és PE felcserélve.                   |         |                   |
| A fémházon bizsergés érezhető.         |         |                   |
| Zöld/sárga vezető más célra használva. |         |                   |

## 6. Földelt dugaljak otthoni megfigyelése

| Helyiség | Védőérintkező látható? | Csatlakozó készülék | Megjegyzés |
|----------|------------------------|---------------------|------------|
| 1.       |                        |                     |            |
| 2.       |                        |                     |            |
| 3.       |                        |                     |            |

## 7. PE és ÁVK együttműködése

| Esemény                    | PE szerepe | ÁVK szerepe |
|----------------------------|------------|-------------|
| Szigetelési hiba a fémháza |            |             |
| Hibaáram a föld felé       |            |             |
| Automatikus lekapcsolás    |            |             |

## Önértékelés

| Állítás                                  | Igen                     | Még gyakorlom            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Megkülönböztetem az L, N és PE vezetőt.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elmagyarázom a PE életvédelmi szerepét.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Feszültségmentesen folytonosságot mérek. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Felismerem a veszélyes PE-hibákat.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Szakmai következtetés