注1：“平疫结合”区的重症监护病房、负压病房、检验室、生物安全实验室等区域穿过墙和楼板的线缆加套管或采用专用电缆穿墙装置，管内采用无腐蚀、不燃、弹性材料封堵。

注2：防辐射隔墙及楼板上照明插座管线明敷，开关插座后期明装。穿墙和楼板管线两侧设铅板管内用不燃防辐射材料密封，管路过墙形成弯折。

注3：本平面S+D表示信号总线+DC24V电源总线，分开穿管，2SC20

三层电气消防平面图 1:100

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

合作设计单位	

注册师印章

会签专业	会签(正楷)	
建　筑	刘　静	
结　构	沈文杰	
给排水	钱　坤	
暖　通	谢亦伟	
电　气		

出图专用章

工程勘察设计资质(出图)专用章
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
工程设计甲级　证书编号：A134003946
安徽省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至2025年03月02日

审　定	谢正荣	
审　核	谢正荣	
工程主持人	王红兵 刘　静	
方案设计人		
专业负责人	谢正荣	
校　对	汪　军	
设　计	伍　葵	
制　图	伍　葵	

工程编号	2020113
建设单位	安徽医科大学第一附属医院东区（肥东县人民医院）
工程名称	安徽医科大学第一附属医院东区（肥东县人民医院）公共卫生综合楼
子项名称	

标　题：

三层电气消防平面图

日　期	2020 年 11 月 11 日		
比　例	见　图		
设计阶段	施工图		
专业及类别	电施	图号	79
版本	A版		83

6049952761304